



JUNTA DE ACLARACIONES No. UACH-CCMS-02-2016/P

LICITACIÓN: No. UACH-CCMS-02-2016/P	OBRA: CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO EN TRES NIVELES PARA CENTRO DE CÓMPUTO (LIVING LAB-CENTRO DE DIALOGO Y TRANSFORMACIÓN) EN LA FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA, UBICADA EN EL CAMPUS I EN ESTA CIUDAD DE CHIHUAHUA, CHIH.
ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES	

LUGAR Y FECHA: CHIHUAHUA, CHIH., A 15 DE AGOSTO DEL AÑO 2016.

ACTA QUE SE FORMULA SIENDO LAS 10:00 HORAS EN EL LUGAR Y FECHA CITADOS, PERTENECIENTE A LA JUNTA CONVOCADA POR LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA, EN RELACIÓN CON LA LICITACIÓN Y OBRA CUYOS DATOS APARECEN EN EL RECUADRO DE REFERENCIA, Y DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LAS BASES DE LICITACIÓN, SE REUNIERON EN LA SALA DE JUNTAS DE LA COORDINACION DE CONSTRUCCION, MANTENIMIENTO Y SERVICIOS DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA, SITO EN EL CAMPUS UNIVERSITARIO I, DE ESTA CIUDAD, CON LA INTERVENCIÓN DEL ING. AMARO MEDINA TARIN, COORDINADOR DE CONSTRUCCION MANTENIMIENTO Y SERVICIOS POR PARTE DE LA CONVOCANTE, LAS PERSONAS CUYA ASISTENCIA SE ENLISTA Y FIRMAN AL FINALIZAR EL PRESENTE, CON EL OBJETO DE HACER LAS ACLARACIONES PARA LA PREPARACIÓN DE LAS PROPOSICIONES DE LA LICITACIÓN EN CUESTION Y QUE FORMA PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA, PREGUNTANDO Y CONTESTANDO LO QUE A CONTINUACIÓN SE INDICA:

POR LOS LICITANTES, SERVIDORES PUBLICOS E INVITADOS REPRESENTANTES

No.	NOMBRE DEL FUNCIONARIO O REPRESENTANTE, PERSONA FÍSICA O MORAL O AREA RESPONSABLE A LA QUE PERTENECE	FIRMAS
1	ING. AMARO MEDINA TARIN COORDINADOR DE CONSTRUCCION, MANTENIMIENTO Y SERVICIOS	
2	MA. DE LOS ANGELES ESPINOZA RODRIGUEZ SUPERVISOR	



JUNTA DE ACLARACIONES No. UACH-CCMS-02-2016/P

3	ARVE CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	
4	AXIS ARQUITECTURA, S.A. DE C.V.	
5	GEXIQ, S.A. DE C.V.	
6	TEPORACA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	

ASUNTOS TRATADOS

LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA HACE LAS SIGUIENTES ACLARACIONES:

- Se deberá de considerar pruebas de concreto en todos los elementos estructurales de concreto al igual que su vibrado
- Se deberá de considerar en estructura de acero planos de taller, pruebas no destructivas de soldadura, primer anticorrosivo.
- En la partida de climas en los conceptos 10.1.12, 10.1.16, 10.1.17, 10.1.18, 10.2.13, 10.2.15, 10.2.17, 10.2.18, 10.2.19, 10.3.12, 10.3.14, 10.3.16, 10.3.17 se deberá de tomar en cuenta plano de proyecto para su cuantificación.
- En el concepto 11.1.2 se deberá de considerar un transformador tipo pedestal operación anillo, estrella estrella de 300 kva, la base de concreto deberá ser según especificaciones de CFE, ver plano.
- En el concepto 11.1.4 el banco de ductos se deberá de considerar 4 tubos de 4" por ml.

NINGUNA

POR PARTE DE LAS EMPRESAS NO HUBO NADA QUE PREGUNTAR

CIERRE Y FIRMA DEL ACTA

LEIDA QUE FUE LA PRESENTE ACTA, SE CIERRA A LAS 10:15 HORAS DEL MISMO DIA DE SU INICIO, FIRMANDOSE EN CADA UNA DE LAS FOJAS QUE LA CONFORMAN, PARA CONSTANCIA Y EFECTOS LEGALES HA QUE HAYA LUGAR, POR LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON, A LOS CUALES SE LES ENTREGO EN ESTE MISMO ACTO, COPIA SIMPLE DE LA MISMA.



JUNTA DE ACLARACIONES No. UACH-CCMS-02-2016/P

POR LOS LICITANTES



ARVE CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.



AXIS ARQUITECTURA, S.A. DE C.V.


GEXIQ, S.A. DE C.V.

TEPORACA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.

POR LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA



ING. AMARO MEDINA TARIN
COORDINADOR DE CONSTRUCCION, MANTENIMIENTO
Y SERVICIOS



ING. MA. DE LOS ANGELES ESPINOZA RODRIGUEZ
SUPERVISOR DE OBRA